



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale  
n. 507 del 22-04-2016

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

**N. 183 del 21 aprile 2016**

**Oggetto:** fornitura in opera di botole di copertura dei pozzetti di servizio e di alloggiamento elettropompe presso le stazioni di sollevamento Piduzzi 1 e Piduzzi 2- CIG: ZA2198D2B3. Approvazione preventivo e affidamento alla ditta Aquilino Francesco

**Anno 2016**

*L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di aprile alle ore /////////////// nella sua stanza*

**Il Dirigente U.T.C.**

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006;

Vista a deliberazione consiliare n.78 del 16/11/2015 di approvazione bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2015 di approvazione P.E.G. provvisorio;

Vista la determina sindacale n.4 del 01/02/2016.

Premesso che:

questo comune dispone di un impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana del comune di Palma di Montechiaro e di stazioni di sollevamento che gestisce per la normale manutenzione tramite affidamento alla ditta NURC srl;

per la direzione e supervisione dell'impianto si avvale invece del dott.Carlo Lipani, rappresentante della TER.A. Consulting, che effettua la gestione analitica dell'impianto e verifica che la ditta affidataria della manutenzione rispetti le condizioni e regole previste dal capitolato speciale d'appalto;

con verbale del 2 marzo 2016, il Comando Carabinieri Nucleo Operativo Ecologico di Palermo, ha operato il sequestro giudiziario penale del suddetto impianto, nonché delle n.4 stazioni di sollevamento e di n.2 scarichi di acque reflui urbani all'interno di impluvi naturali;

l'impianto è stato affidato in custodia giudiziale al sottoscritto, con l'obbligo di mettere in atto tutti i provvedimenti necessari al ripristino delle condizioni di efficienza della depurazione e di rispetto della normativa vigente;

con verbale del 14/3/2016 di notifica del decreto di convalida e decreto di sequestro preventivo dell'impianto, è stata contestualmente restituita la facoltà d'uso del bene in sequestro con le prescrizioni di eseguire entro 30 gg. dall'8/3/2016 gli interventi urgenti e indifferibili sull'impianto per la salvaguardia

ambientale, ed entro mesi 6 gli interventi necessari alla messa a norma per l'acquisizione della autorizzazione allo scarico;

Considerato che:

con nota prot.3802 del 13/4/2016, assunta al prot.13303/2016, la ditta NURC srl ha segnalato tutta una serie di disfunzioni e avarie presenti nell'impianto di depurazione e nelle stazioni di sollevamento e gli interventi necessari alla loro risoluzione;

gli interventi più urgenti sono stati autorizzati con determinazione n.172 del 18/4/2016;

con la stessa nota veniva segnalata, altresì, la necessità di procedere alla fornitura in opera di botole di copertura dei pozzetti di ispezione e di alloggiamento elettropompe in località Piduzzi 1 e Piduzzi 2, la cui mancanza è stata riportata nel verbale del NOE del 2/3/2016;

per la fornitura suddetta, l'impresa ha preventivato una spesa di €3.500,00 oltre IVA per la stazione Piduzzi 1 e un importo di €780,00 oltre IVA per la stazione Piduzzi 2;

Atteso che trattasi di interventi non urgentissimi, ai sensi dell'art.27 del capitolato d'appalto sono stati richiesti preventivi di spesa per la fornitura in opera in argomento ad alcune ditte locali, acquisendo la disponibilità ad effettuare la fornitura in opera da parte della ditta Aquilino Francesco;

Visto il preventivo di spesa relativo alla fornitura in opera di n.3 botole di dm 110x110, una griglia in ferro pieno dm 75x45 e n.6 botole in ferro zincato di dm50x50, dell'importo complessivo di €1.260,00 oltre IVA, trasmesso dalla ditta Aquilino Francesco in data 21/4/2016 prot.14479;

Visto:

l'art.125, comma 8, del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.

l'art.6 del vigente regolamento per l'affidamento in economia;

#### DETERMINA

Di approvare il preventivo di spesa relativo alla *fornitura in opera di botole di copertura dei pozzetti di servizio e di alloggiamento elettropompe presso le stazioni di sollevamento Piduzzi 1 e Piduzzi 2* dell'importo complessivo di €1.537,20 IVA compresa;

Di affidare la stessa alla ditta Aquilino Francesco;

Di dare atto che la somma di 1.537,20 trova copertura al cap.0708 imp.n°76302;

Di avere verificato ai sensi dell'art.183, comma 6 del T.u.o.e.l. che, il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Il Capo Settore U.T.C.  
Arch. Francesco Lo Nobile

*Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del T.u.o.e.l.*

Il Capo Settore U.T.C.  
Arch. Francesco Lo Nobile

*Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art.183, comma 6, del T.u.o.e.l.*


Il responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Ditta **Aquilino Francesco**  
Via Bruno Cirino, 13  
92020 Palma di Montechiaro (AG)  
Part.IVA 01939210843  
cod. fisc. QLN FNC 65R14 G282W

cod. Fisc. QLN FNC 65R14 G282W  
Part. IVA 01939210843  
2020 Palma di Montechiaro (AG)  
Via Bruno Cirino, 13  
**Aquilino Francesco**  
FORAZIONE FERRO E ALLUMINIO

Comune di Palma di Montechiaro  
Protocollo Generale  
TIPO - E

PROT. N. 0014479  
del 21/04/2016



Spett.  
Comune di Palma di Montechiaro  
Via Fiorentino 89,  
Palma di Montechiaro (AG)

Oggetto: Preventivo di spesa per lavori da eseguire.

Come da Vostra richiesta verbale si presenta il preventivo per la fornitura e messa in opera di:

- N°3 botole in ferro zincato di dm 110x110 realizzate con lamiera martellata più pulitura telaio. € 660,00 + IVA
- N°1 gratoia in ferro pieno dm 74x45. € 120,00 + IVA
- N°6 botole in ferro zincato di dm 50x50 realizzate con lamiera martellata più pulitura telaio € 480,00 + IVA

Totale dei lavori € 1260,00 + IVA  
IVA 22% € 277,20  
Totale IVA compresa €1537,20

*Visto per la congruenza dei prezzi e  
delle misure rilevate sul posto*

prot. 13303/2015



Vs. Rif.:  
Ns. Rif.: 3802

Spett.le **COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
(Provincia di Agrigento)  
PEC: [protocollo@comune.palmaidimontechiaro.legalmail.it](mailto:protocollo@comune.palmaidimontechiaro.legalmail.it)  
c.a. *Sindaco Ing. Pasquale Amato*  
c.a. *Resp. UTC Arch. Francesco Lo Nobile*  
e p.c. *Ass. Giuseppe Di Miceli*  
  
e p.c. **Dr. Carlo Lipani**  
PEC: [ter.aconsultingsrl@pec.it](mailto:ter.aconsultingsrl@pec.it)  
email: [carlip@tiscali.it](mailto:carlip@tiscali.it)

Raccomandata a mezzo PEC

Napoli, li 13.04.2016

**OGGETTO:** Servizio di gestione tecnico-operativa e manutenzione delle stazioni di sollevamento, dell'impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana del Comune di Palma di Montechiaro e delle opere complementari

Con riferimento al servizio in oggetto indicato, con la presente si rappresenta quanto segue in merito alle disfunzioni attualmente presenti presso gli impianti affidati.

A) Facendo seguito a precedente nota NURC prot. 3761 del 05.04.2016 inerente l'avaria dell'unica elettropompa attualmente installata c/o stazione di sollevamento in loc. Piduzzo 2, si rimette di seguito dettaglio tecnico-economico delle operazioni occorrenti al relativo ripristino funzionale e precisamente:

- rifacimento avvolgimento statorico (motore da 37 kW);
- sostituzione kit di manutenzione (tenute, cuscinetti, O-ring, etc.);
- cavo di alimentazione elettrica (ml 10 x 2);
- sostituzione contattore per scambio *triangolo* installato nel quadro elettrico di comando,

per un importo di spesa pari a **€ 4.300,00 oltre IVA** comprensivo degli oneri di manodopera per le operazioni di montaggio/rimontaggio e prove di funzionamento.

Per quanto sopra si chiede a codesta Spett. Amministrazione Comunale di voler rilasciare, con immediatezza, formale autorizzazione a procedere con l'intervento di riparazione dell'elettropompa in questione, inclusa la sostituzione di componente elettrico, al fine di poter disporre, nei tempi tecnici strettamente necessari, di macchina aggiuntiva utilizzabile negli eventuali futuri analoghi episodi di avaria delle apparecchiature installate c/o i sollevamenti fognari in loc. Crocilli, Piduzzo 1 e Piduzzo 2.

B) A tal riguardo si coglie l'occasione per segnalare che l'esercizio del sollevamento in loc. Piduzzo 2 è stato ripristinato il giorno 09 u.s. mediante l'installazione dell'elettropompa, originariamente in

dotazione all'impianto in loc. Crocilli, a seguito di ultimazione degli interventi di riparazione indicati con nota NURC prot. 3734 del 29.03.2016.

C) Sempre con riferimento all'impianto in loc. Piduzzo 2, si segnala il danneggiamento della saracinesca di intercettazione posta sulla tubazione di rilancio che determina il trafileamento del refluo sollevato internamente alla camera di manovra. A tal riguardo si preventiva fornitura in opera di nuova saracinesca DN150 completa di dadi, perni e guarnizioni per un importo onnicomprensivo di € 490,00 oltre IVA.

D) Si comunica inoltre che stamane e' stato riscontrato, c/o sollevamento in loc. Piduzzo 1, il danneggiamento della tubazione di mandata asservita all'unica elettropompa attualmente installata, cagionato dall'avanzato grado di corrosione, che comporta il parziale ritorno in vasca della portata sollevata. Non potendo utilizzare, per gli stessi motivi, le restanti due tubazioni si rende necessario procedere con urgenza al rifacimento dell'intero piping mediante la posa in opera di nr. 3 tubazioni in ferro complete di flange di accoppiamento e guide di scorrimento per il posizionamento delle pompe previste per il sollevamento in argomento.

Preventivo di spesa per le lavorazioni a farsi viene fissato in € 9.750,00 oltre IVA, comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte e non include gli oneri di nolo auto-spurgo per i tempi necessari alla corretta esecuzione delle lavorazioni che richiedono lo svuotamento e la bonifica della vasca di aspirazione. Per quanto sopra si chiede a codesta Spett. Amministrazione Comunale a voler rilasciare, con immediatezza, formale autorizzazione a procedere con l'intervento di rifacimento delle tubazioni di mandata onde salvaguardare la funzionalità dell'elettropompa attualmente installata che, alla lunga, potrebbe essere compromessa dall'inevitabile incremento dei tempi di funzionamento richiesti per lo svuotamento del bacino per effetto del segnalato ritorno in vasca di parte della portata emunta. Nelle more del rilascio della suddetta autorizzazione, lo svuotamento del bacino di aspirazione dovrà essere garantito fino all'ultimazione dell'intervento di ripristino del piping, dall'impiego di auto spurgo di proprietà comunale costantemente supportato nelle operazioni dal personale tecnico della scrivente.

E) Con l'occasione si segnala la necessità di procedere alla fornitura delle botole di copertura dei pozzetti di servizio e di alloggiamento elettropompe c/o i sollevamenti in loc. Piduzzo 1 e Piduzzo 2, la cui mancanza, già segnalata in occasione della redazione dello stato di consistenza, e' stata riportata nel verbale redatto dai NOE-CC a seguito del sopralluogo ispettivo condotto in data 02.03.2016. A tal proposito si preventiva quanto di seguito:

#### Piduzzo 1

- fornitura in opera di nr. 3 botole dim. 110 x 130 cm realizzate in ferro zincato rinforzato e lamiera mandorlata (diam. 5 mm) con pulitura del telaio esistente trattato con antiruggine;

NURC S.r.l.

- fornitura in opera di nr. 2 botole dim. 40 x 40 cm realizzate in ferro zincato rinforzato e lamiera mandorlata (diam. 5 mm) con pulitura del telaio esistente trattato con antiruggine;
  - ricostruzione griglia dim. 75 x 45 per scarico acque piazzale realizzata in ferro zincato dim. 10 x 30 cm;
- per un importo di spesa pari a **€ 3.500,00 oltre IVA.**

#### Piduzzo 2


- fornitura in opera di nr. 3 botole dim. 40 x 40 cm realizzate in ferro zincato rinforzato e lamiera mandorlata (diam. 5 mm) con pulitura del telaio esistente trattato con antiruggine;
- per un importo di spesa pari a **€ 780,00 oltre IVA.**

F) Infine, si coglie nuovamente l'occasione per richiamare la Nota NURC Prot. 3724 del 24.03.16 (tuttora inevasa) e sollecitare tutti quanti in indirizzo ad attivarsi, ognuno per le proprie competenze, per:

1. la più celere esecuzione degli interventi riportati nella Richiesta di Sequestro Preventivo ex art. 321 c.p.p. emessa in data 05.03.2016 dalla Procura di Agrigento presso il Tribunale di Agrigento nel rispetto dei limiti temporali ivi indicati, per i quali la scrivente ha già acclarato la propria disponibilità, nell'ambito dei termini contrattualmente previsti, a supportare codesto Spett. Ente mediante formulazione di appositi preventivi di spesa per l'esecuzione di interventi manutentivi di natura straordinaria su apparecchiature e strutture impiantistiche;
2. l'emissione di formale autorizzazione a procedere con gli interventi di manutenzione straordinaria segnalati dalla scrivente e tuttora rimasti inevasi (si faccia riferimento alla fitta corrispondenza trasmessa nel merito, richiamata quasi integralmente nella suddetta Nota Prot. 3724), relativi al ripristino funzionale di n°1 stazione di grigliatura automatica, n°1 paratia ingresso sala quadri e n°1 pompa di aggettamento sala pompe presso il depuratore comunale, nonché rifacimento di n°2 tubazioni di mandata presso sollevamento denominato Piduzzo 2.
3. la messa a disposizione di elettropompe aggiuntive da utilizzarsi come riserva e scorta, necessarie al ripristino della dotazione progettualmente prevista, per i sollevamenti denominati Crocilli, Piduzzo 1 e Piduzzo 2.

Per tutto quanto sopra esposto, a conferma di quanto già riportato nella Nota Prot. 3727 del 25.03.2016, si ribadisce che, laddove nell'immediatezza non pervenga formale e celere riscontro alla presente Nota da parte di codesto Spett. Ente, la scrivente, a tutela dei propri interessi, si riserva di inoltrare copia del documento agli appositi Enti di Controllo.

Auspicando il fattivo e celere riscontro a tutto quanto sopra esposto da parte di tutti i soggetti in indirizzo, si porgono

 **NURC** srl  
L'Amministratore Unico  
Dr. Vincenzo Maria Falcione  


NURC S.R.L.

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

