



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale

N° 1576 del 23-12-2015

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 437 del 22/12/2015

Oggetto: "Riparazione dell'impianto di condizionamento presso il Cine Teatro Chiaramonte"
Approvazione preventivo e aggiudicazione alla ditta Taormina Refrigerazione Cold Project

Anno 2015

L'anno duemilaquindici il giorno Ventidue del mese di Dicembre alle ore /////// nella sua stanza

IL DIRIGENTE U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C n.83/2006

Vista la delibera di C.C. n.78/2015 di approvazione bilancio

Vista la delibera di G.M. n.153/2015 di approvazione PEG

Vista la determina sindacale n.1 del 27/01/2015

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e forniture approvato con delibera di C.C. n.57/2013

Premesso :

che in occasione delle festività natalizie si svolgeranno presso il CineTeatro Chiaramonte varie manifestazioni culturali e religiose;

che da una verifica di controllo è stato constatato il mal funzionamento dell'impianto di condizionamento utilizzato sia per l'emissione di aria fredda che calda;

che in Comune attualmente non ha in atto un servizio di manutenzione impianti affidato a ditta specializzata;

Dato atto che il Sindaco con specifica direttiva verbale, ha manifestato la necessità urgente di sopperire a tale mancanza, mediante l'affidamento a una ditta specializzata nel settore per la riparazione dell'impianto di condizionamento presso il Cine Teatro Chiaramonte;

che a tale scopo attraverso indagini di mercato l'ufficio ha determinato un costo medio di €.1.500,00 IVA compresa, per gli interventi di riparazione dell'impianto di condizionamento;

Vista l'urgenza sono state contattate telefonicamente delle ditte specializzate nel settore e precisamente:

1)Ditta Gam Clima di Motisi Giuseppe & C. snc che con email ha manifestato la non immediata disponibilità ad effettuare l'intervento di manutenzione;

2)Ditta Taormina Refrigerazione Cold Project che ha assicurato l'immediata disponibilità e da sopralluogo effettuato dalla stessa presso il Cine Teatro Chiaramonte ha fatto pervenire preventivo di spesa assunto agli atti di questo Ente al n.prot.42251 del 22/12/2015 per la riparazione di che trattasi dell'importo di €.1.200,00 oltre Iva

Dato atto, che il preventivo di spesa di €1.200,00 oltre Iva della ditta Taormina Refrigerazione Cold Project relativo alla pulizia e lavaggio di n.8 filtri all'U.T.A.; pulizia e lavaggio batteria di post-riscaldamento U.T.A.; installazione e avviamento impianto; n.1 motoventola "D" 800 al refrigeratore risulta conveniente per l'Amministrazione Comunale .

Visto l'art.125 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.

DETERMINA

Di approvare il preventivo di spesa presentato della ditta Taormina Refrigerazione Cold Project, relativo alla manutenzione dell'impianto di condizionamento del Cine Teatro Chiaramonte, per l'importo complessivo di €1.464,00 Iva inclusa.

Di impegnare la somma di €1.464,00 al cap.1592 denominato "manutenzione mobili, immobili ed impianti" imp.n. 48661 sub.

Di avere verificato ai sensi dell'art.183, comma 6 del T.u.o.e.l. che il programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interna

Il Capo Settore UTC
(Arch. Francesco Lo Nobile)

Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del T.u.o.e.l.

Il Capo Settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art.183, comma 6 del T.u.o.e.l.

Il Resp.le Servizio Finanziario
Dott. Rosa Di Blasi

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7 del T.u.o.e.l.

Il Resp.le Servizio Finanziario
Dott. Rosa Di Blasi

Prot. 42258 del 22/12/2015

SPETTABILE COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
VIA FIORENTINO
92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)

DESTINAZIONE CINEMA TEATRO
PIAZZA MATTEOTTI
92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)

Rif. Int. N. 15122102-A2

PALMA DI MONTECHIARO, 16/12/2015

OGGETTO: CONSTATAZIONE DANNI E RELATIVO PREVENTIVO DI SPESA PER RIPARAZIONE REFRIGERATORE RC + U.T.A. INSTALLATE PRESSO IL LOCALE DEL CINEMA CHIARAMONTE.

Dal controllo e prove effettuate sulle macchine in oggetto si riscontra che le motoventole sono molto rumorose, i filtri aria dell'U.T.A. sono molto sporchi e di conseguenza la batteria di post-riscaldamento è intasata da contaminanti. Visionando il circuito idrico secondario abbiamo notato che non è stato munito di: filtro a rete, flussostato e manometri di temperatura e pressione.

Pertanto per avviare l'impianto occorre:

- | | |
|---|----------|
| • N. 1 motoventola D" 800 al refrigeratore | € 454,00 |
| • Pulizia e lavaggio di n. 8 filtri all' U.T.A.; | |
| • Pulizia e lavaggio batteria di post-riscaldamento U.T.A.; | |
| • Installazione e avviamento impianto | € 746,00 |

Totale fornitura, opere e collaudo provvisorio € 1.200,00 + IVA

Inoltre per rendere l'impianto efficiente, vanno installate le seguenti parti:

- N. 2 Motoventole D" 800
- N. 1 Filtro a rete;
- N. 1 Flussostato a paletta;
- N. 2 Manometri di pressione;
- N. 2 Manometri di temperatura;

Fornitura installazione e collaudo definitivo

€ 1.544,00 + IVA

IL RESPONSABILE TECNICO

Salvatore Taormina
TAORMINA
REFRIGERAZIONE - COLD PROJECT
Via Marinella Bragaglia, 79
92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)
Cod. Fisc. TRMSVT67P27A0890
Part. IVA 02100260849

Franco Lo Nobile

Da: "Salvatore Taormina" <info@taorminarefrigerazione.it>
A: "Francesco Lo Nobile" <f.lonobile@comune.palmadimontechiaro.ag.it>
Cc: "Peppe Di Miceli" <ing.dimiceli@libero.it>; "Casimiro Gaetano Castronovo" <c.castronovo@comune.palmadimontechiaro.ag.it>
Data invio: lunedì 21 dicembre 2015 12.34
Allega: Relazione tecnica 2 Cinema Chiaramonte.pdf
Oggetto: Fw: Relazione tecnica refrigeratore - cinema Chiaramonte

Buongiorno,

Inviando copia della relazione con preventivo dettagliato, in allegato.

Distinti saluti

Salvatore Taormina
Direttore Tecnico
info +39 340 9918314

----- Original Message -----


From: Salvatore Taormina
To: Peppe Di Miceli ; Gaetano Casimiro Castronovo
Sent: Thursday, December 17, 2015 10:32 AM
Subject: Relazione tecnica refrigeratore - cinema Chiaramonte

Buongiorno,

Faccio seguito al sopralluogo effettuato presso il cinema Chiaramonte,
Invio copia della relazione tecnica e relativo preventivo di spesa in allegato.
Resto in attesa di un vs. gradito riscontro per attivarci a tale proposito.

Distinti saluti

Salvatore Taormina
Direttore Tecnico
info +39 340 9918314



**IMPIANTI INDUSTRIALI E COMMERCIALI
CONSULENZA E GESTIONE DEL FREDDO**

Sede

Via Marinella Bragaglia, 79
Tel. 0922 969299 Fax 0922 961080
92020 Palma di Montechiaro (AGRIGENTO)
<http://www.facebook.com/Taormina.cold.project>
web: www.taorminarefrigerazione.it
mail: info@taorminarefrigerazione.it
PEC: taorminarefrigerazione@domiciliocertificato.it

***Questo messaggio e-mail e ogni documento ad esso eventualmente allegato ha carattere riservato ed è ad esclusivo utilizzo del destinatario in indirizzo.
E' vietata la duplicazione o l'utilizzo per qualunque fine del messaggio e di ogni allegato, nonché la loro divulgazione, distribuzione o inoltro a terzi.
Qualora non foste il destinatario del messaggio vi preghiamo di cancellare il presente messaggio e ogni eventuale allegato dal vostro sistema e di volerci avvertire immediatamente via e-mail.***

This e-mail and all its attachments are confidential and they are intended only for the recipient. You are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication and its attachments is strictly prohibited. If you are not the intended recipient of this e-mail, please delete it with all its attachments and notify us immediately by e-mail.

Casimiro Gaetano Castronovo

Da: "Casimiro Gaetano Castronovo" <c.castronovo@comune.palmadimontechiaro.ag.it>
A: <refcond@refcond.it>
Data invio: giovedì 10 dicembre 2015 17.53
Oggetto: Impianto trattamento aria cineteatro comune di palma di montechiaro
Spett.le Signor Lutri Andrea,

si fa riferimento al recente contatto telefonico avuto per rappresentarle quanto segue:

Il Cineteatro del Comune di Palma di Montechiaro è provvisto di un'impianto a pompa di calore RC group matricola M0802026, l'impianto è stato messo in funzione il giorno dell'inaugurazione e poi tenuto spento.

Per riavviarlo risulta necessario eseguire la pulizia chimica dello scambiatore e ripristinare la valvola termostatica così come evidenziato nel sopraluogo del marzo 2015 dal centro assistenza di Palermo, tale centro, preventivamente contattato non ha potuto assecondare la richiesta poichè impegnato su altri cantieri. Premesso quanto sopra, atteso che devono susseguirsi spettacoli ed eventi in occasione delle festività natalizie, si chiede di contattarci per concordare l'intervento di avvio.

Ass. Di Miceli 3384899331

Geom. Castronovo 335446262

La ringrazio e si resta in attesa

Saluti

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, li _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

