



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale  
n. 1270 del 17.12.2016

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 449 del 22/12/2016

Oggetto lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs n.50/2016 per la riparazione della condotta fognaria in c/da Celona di immissione al depuratore comunale. CIG: [ZD01BB6410]. Liquidazione fattura.

**Anno 2016**

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore /////////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C.n.83/2006.

Vista la deliberazione Consiliare n.78/2015 di approvazione bilancio.

Vista la determinazione sindacale n.68 del 31/10/2016.

Visto l'art.3 della L.n.136/2010 come modificato dal D.L. n.187/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n.217/2010;

Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'A.V.C.P.

Premesso che in data 12 ottobre 2016 il geom. Biagio Lo Presti ha redatto verbale di somma urgenza dal quale si rileva che a seguito di segnalazione dell'operaio manutentore del depuratore comunale, in merito al mancato afflusso presso l'impianto dei liquami provenienti dalla zona est dell'abitato, effettuate le dovute ricerche è stato riscontrato, a circa 2 Km dal depuratore in direzione est che i liquami fuoriuscivano a cielo aperto dal terreno a causa dell'ostruzione della condotta;

Dato atto che:

i lavori di ripristino della funzionalità della condotta, scavo a ridosso della condotta, riparazione del danno e ripristino dello stato dei luoghi, rivestivano carattere di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs 18.04.2016 n.50;

accertata l'impossibilità di risolvere tempestivamente la situazione con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione, è stata emessa ordinanza n.143 del 12/10/2016 con la quale è stata intimata alla ditta La Rocca Angelo l'immediata esecuzione dei lavori;

con determinazione n.381 del 21/10/2016 è stato approvato il computo dei lavori di che trattasi e assunto il relativo impegno di spesa;

i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Visto:

la relazione finale sui lavori eseguiti;  
la fattura n.11 del 26/10/2016, trasmessa dalla ditta La Rocca Angelo in data 28 ottobre 2016 prot.37202, dell'importo di €.4.520,09 IVA compresa;  
il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta La Rocca Angelo la fattura n.11 del 26/10/2016 dell'importo di €.4.520,09 IVA compresa, relativa ai lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs n.50/2016 per la riparazione della condotta fognaria in c/da Celona di immissione al depuratore comunale. CIG: [ZD01BB6410].

Di dare atto che la somma di €.4.520,09 trova copertura all'intervento 01052.02.0125 cap.10125 imp.n°80150.

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, indicato nella fattura.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4°, del D.lgvo 267/2000.

Il Capo Settore U.T.C.  
ing. Concetta Di Vincenzo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del D.L.vo 267/2000 e il visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art.9 del D.L.n.78/2009 convertito in legge n.102/2009.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa G. La Gaetana



## COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Ufficio idrico

Prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Al Capo Settore UTC  
SEDE**

Oggetto: PERIZIA GIUSTIFICATIVA ARTICOLO 163 D.L. 50/2016.

Per la riparazione della condotta fognaria in contrada Celona di immissione al depuratore comunale. DITTA LA ROCCA ANGELO, di Palma di Montechiaro.

A seguito verbale di somma urgenza del 12 ottobre 2016, avente per oggetto la riparazione della condotta fognaria in contrada Celona di immissione al depuratore comunale, causa fuoriuscita di liquami fognari per otturazione della stessa condotta. Nell'immediato a mezzo della ditta La Rocca Angelo, si è proceduto, immediatamente allo scavo, alla ricerca del tratto otturato. I lavori sono proseguiti nei giorni successivi, data la difficoltà di intervenire per la presenza sul terreno di "tunnell" per la coltivazione di ortaggi primizi e la mancanza di stradelle che potessero permettere l'uso di espurghi o altri macchinari per pulire la condotta otturata meccanicamente. I lavori iniziati giorno 13 ottobre 2016, sono terminati giorno 18 ottobre 2016.

Si è scavato sulla condotta rompendo la parte superiore e togliendo, a mano, la parte otturata dai detriti e materiale vario fognario, di questi saggi se ne sono fatti quattro, successivamente dopo aver verificato che i liquami scorressero con fluidità si è proceduto a riparare la condotta e ricoprirla con del calcestruzzo. Dopo si è proceduto alla bonifica del terreno di coltivazione e alla intonacatura della parte del pozzetto fognario in calcestruzzo tra la soletta e le pareti sottostanti, in modo da poter vedere se si spostano per creare danno.

A monte della condotta in prossimità del ponte sulla strada statale 115, in prossimità dell'azienda Di Miceli, si sono realizzati due sovrappieni in due pozzetti in calcestruzzo posti sotto il ponte. Nel caso di piogge, considerato che si crea un forte aumento di portata dei liquami che provoca la rottura della condotta e la relativa fuoriuscita di liquami nei terreni coltivati a vigneto, ortaggi sotto serra e tunnel, con potenziali danni per l'ente e pericolo di varia natura, con la realizzazione di questi sovrappieni l'acqua fuoriesce e si riversa nel canale appena smette di piovere con il normale flusso si riversa nella condotta.

Casualmente ha piovuto e si è avuto modo di verificare che il sovrappieno ha funzionato e non ci sono stati fuoriuscite di liquami dalla condotta.

Ad oggi la condotta funziona perfettamente, per come è stato confermato dagli operatori del depuratore comunale i quali hanno comunicato che l'affluenza dei liquami era normale.

La descrizione analitica e la contabilità finale è riportata in foglio excel allegato.

Palma di Montechiaro li \_\_\_\_\_



Il Coordinatore dell'Ufficio Idrico  
Geom. Biagio Lo Presti

Provincia di Agrigento



AL DIRIGENTE U.T.C.  
SEDE

**OGGETTO: PERIZIA GIUSTIFICATIVA – ART.163 D.L. 50/2016.**  
**A SEGUITO VERBALE SOMMA URGENZA DEL 12/10/2016,**  
**PER LA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA DI ADDUZIONE AL DEPURATORE**  
**DI C/DA CAPPELLO, CAUSA FUORIUSCITA DI LIQUAMI FOGNARI PER OTTURAZIONE DELLA**  
**STESSA. NELL'IMMEDIATO A MEZZO DELLA DITTA LA ROCCA ANGELO SI E' PROCEDUTO**  
**ALLO SCAVO E ALLA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA, DISOTTURAZIONE E RIPARAZIONE**  
**DEI TUBI ROTTI, MANUTENZIONE DEI POZZETTI IN CLS, E INTONACATURA DELLE PARETI**  
**ESTERNE DEI POZZETTI NELLA ZONA TRA LA SOLETTA E LE PARETI IN MODO DA VEDERE**  
**EVENTUALI MANOMISSIONI FUTURE.**  
**A MONTE DELLA CONDOTTA SONO STATI REALIZZATI SOVRAPPINI NEI POZZETTI**  
**IN MODO DA EVITARE SVERSAMENTI E SOVRACCARICHI A VALLE.**  
**LA CONDOTTA FUNZIONA PERFETTAMENTE, PER COME E' STATO CONFERMATO DAGLI**  
**OPERATORI DEL DEPURATORE COMUNALE.**

DESCRIZIONE DEI LAVORI

n°	CONDOTTA DI ADDUZIONE FOGNARIA	metri3/mq/ml/ore	costo unitario Euro	totale euro	
1	- N.P..01- Operaio qualificato per lavori quali : rifacimento di pareti di pozzetti in cemento armato, smontaggio e rimontaggio tubi in gress ceramico e quant'altro per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Per ogni ora euro 26,59. Totale giornate lavorative n° 4 pari ad ore 32. Per ogni ora euro 26,59.	ore	32	26,59	850,88
2	- N.P.02- Operaio comune scavi e assistenza lavori quali : montaggio solette e rifacimento di pareti di pozzetti in cemento armato, smontaggio, rimontaggio, pulitura dai detriti di tubi in gress e quant'altro per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Totale giornate lavorative n° 4 pari ad ore 32. Per ogni ora euro 23,95.	ore	32	23,95	766,40
3	3,1,1,7, Conglomerato cementizio per l'esecuzione dei ripristini per come riportato nel prezzario regionale vigente. Per ogni mc. Euro 110,40.	mc.	1,00	110,40	110,40
4	N.P.03- Nolo escavatore dato sul posto di lavoro compreso operatore, carburante, lubrificante e quanto altro necessario per dare il mezzo in perfette condizioni. Per ogni ora euro 50,00..	ore	24,00	50,00	1200,00
5	N.P.04- Nolo di flex elettrico o martelletto compreso di materiale di consumo e compreso gruppo elettrogeno . Per ogni ora euro 32,49.	ore	8,00	32,49	259,92
6	7,1,2, Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensioni o lamiera, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. Per ogni Kg. Euro 3,09	Kg.	60,00	3,09	185,40
7	7,1,3, Posa in opera di cui alla voce 7,1,2, per ogni Kg. Euro 2,59.	Kg.	60,00	2,59	155,40
				<b>importo lavori euro</b>	<b>3528,4</b>
				riduzione del 12% art.163 D.L. N° 50/2016	<b>0,12</b>
				pari euro	<b>423,41</b>
				sommano euro	<b>3104,99</b>
				oneri sicurezza euro	<b>600,00</b>
				<b>totale lavori euro</b>	<b>3704,99</b>
				IVA 22%	<b>0,22</b>
				IVA pari ad euro	<b>815,10</b>
				<b>totale lavori euro</b>	<b>4520,09</b>

Il Tecnico U.T.C.  
Geom. Biagio Lo Presti

Prot. 37202 del 28/10/2016

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGETTO EMITTENTE: TERZO

## Trasmissione nr. ALB744580

Da: IT04030410288 a: JQUS1V

Formato: SDI11

Telefono: 049 9426171

E-mail: fattura@2csolution.it

Mittente: ANGELO LA ROCCA  
 Partita IVA: IT02142510847  
 Codice fiscale: LRCNGL79E08A089T  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: VIA LIGABUE,45 - 92020 - PALMA DI MONTECHIARO (AG) IT  
 Recapiti:  
 Telefono: 0922963477  
 Fax: 0922963477  
 E-mail: angelo.larocca421@virgilio.it

Cessionario/committente: Comune di Palma di Montechiaro -  
 4 Settore - Ufficio Tecnico Comunale  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00736930843  
 Codice Fiscale: 81000070847  
 Sede: VIA FIORENTINO,89 - 92020 - PALMA DI MONTECHIARO (AG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

## FATTURA NR. 11/2016 DEL 26/10/2016

Importo totale documento: 4.520,09 (EUR)  
 Importo da pagare: 3.704,99 (EUR)  
 Causale: LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.163 DEL D.LGS N.50/2016 PER LA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN C/DA CELONA DI IMMISSIONE AL DEPURATORE COMUNALE

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.163 DEL D.LGS N.50/2016 PER LA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN C/DA CELONA DI IMMISSIONE AL DEPURATORE COMUNALE	1.00	PEZZI	3704,990000	3.704,99	22,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	143	12/10/2016	

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	3.704,99	815,10	Scissione dei pagamenti	ART.17-TER DPR 633/72

## Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	IBAN
Bonifico	3.704,99	IT65J0343183032000000145880

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5291215	Data richiesta	04/11/2016	Scadenza validità	04/03/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LA ROCCA ANGELO
Codice fiscale	LRCNGL79E08A089T
Sede legale	VIA ANTONIO LIGABUE, 45 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al' \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE \_\_\_\_\_

