



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.1125 del 6/10/2014

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°361 del 6/10/2014

Oggetto: lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. n.207/2010 per la riparazione della condotta idrica in ghisa da Ø 350 in c/da Sconfitta. Approvazione computo e impegno di spesa. CIG: [\[59506328DD\]](#)

Anno 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno SEI del mese di ottobre alle ore /////////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n°77 del 27/12/2013 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.4 del 13/1/2014 di approvazione P.E.G. provvisorio;

Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.

Premesso che :

in data 26/9/2014, su segnalazione del fontaniere del Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti, sig. Meli, in merito ad una fuoriuscita di acqua ad un Km circa dal partitore Sconfitta, è stato effettuato sopralluogo dal quale è emerso la fuoriuscita di acqua dal terreno in corrispondenza della condotta interrata;

Visto il verbale di somma urgenza, redatto dal Geom.Biagio Lo Presti, in data 26 settembre 2014 dal quale si evince la necessità urgente di riparare agli inconvenienti suddetti al fine di ripristinare l'erogazione dell'acqua, stante che la suddetta condotta rappresenta l'unica fonte di approvvigionamento idrico per la cittadina di Palma di Montechiaro;

Dato atto che i lavori di ripristino della funzionalità della condotta, scavo a ridosso della condotta, riparazione del danno e ripristino dello stato dei luoghi, rivestivano carattere di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 5.10.2010 n.207;

accertata l'impossibilità di risolvere tempestivamente la situazione con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione, è stata emessa ordinanza n.146 del 26/9/2014 con la quale è stata intimata alla ditta La Rocca Angelo, che ha offerto il ribasso dell'11,00%, l'immediata esecuzione dei lavori;

Visto:

il verbale di somma urgenza del 26 settembre 2014;

l'ordinanza n.149 del 26 settembre 2014

l'art.176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207

l'art.12 del vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

il computo metrico estimativo dell'importo complessivo di €8.540,00 redatto dal geometra responsabile del servizio;

Ritenuto di procedere alla approvazione dei lavori descritti nell'allegato computo e alla assunzione del relativo impegno di spesa;

DETERMINA

Di approvare l'allegato computo metrico dei lavori di riparazione della condotta idrica in ghisa da Ø 350 in c/da Sconfitta, redatto dal responsabile del servizio per un importo complessivo di €8.540,00;

Dare atto che la somma di €8.540,00 trova copertura al cap. cap.10516 denominato "manutenzione strade, rete idrica e fognatura" imp.n°_____.

Il Capo Settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art.151 D.L.gs. 267/2000 e al comma 3° dell'art.163 D.L.gs. 267/2000.

*Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.Rosario Zarbo*



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Prot. _____

26 settembre 2014

Oggetto: Verbale di Somma Urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, per la sistemazione della condotta idrica in ghisa Ø 350 in c/da Sconfitta.

Premesso che:

su segnalazione odierna del fontaniere del Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti, sig. Meli, in merito ad una fuoriuscita di acqua ad un Km circa dal partitore Sconfitta, è stato effettuato sopralluogo dal quale è emerso la fuoriuscita di acqua dal terreno in corrispondenza della condotta interrata;

Occorre con urgenza procedere allo scavo per mettere in luce la condotta e provvedere a riparare la stessa, nella considerazione che al momento tale condotta rappresenta l'unica fonte di approvvigionamento di acqua potabile per il comune;

In atto questa Stazione appaltante non dispone di contratto di appalto per la manutenzione della rete idrica pubblica per effettuare i lavori necessari, e l'Ufficio manutenzione non dispone di personale e mezzi necessari ad effettuare tempestivamente l'intervento;

Preso atto:

che i lavori urgenti da effettuare consistono:

Nello scavo di circa ml 20,

Nella sostituzione del tratto di condotta Ø 350 che risulterà danneggiato;

Nel ripristino stato dei luoghi;

Ritenuto indifferibile e urgente adoprarsi senza indugio per l'immediata esecuzione dei lavori suddetti.

Visto l'art. 176 del D.P.R. 207/2010;

DICHIARA

che i lavori sopra descritti rivestono carattere di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010 e comunque tali da giustificare l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente per il loro affidamento;

Palma di Mont.ro li 26/9/2014

Il Tecnico U.T.C.
Geom. Biagio Lo Presti



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Ordinanza n.149 del 26 settembre 2014

OGGETTO: lavori di Somma Urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, per la sistemazione della condotta idrica in ghisa Ø 350 in c/da Sconfitta.

Il Dirigente U.T.C.

Visto il verbale di somma urgenza del 26 settembre 2014, redatto dal geom. Biagio Lo Presti dal quale si rileva che:

su segnalazione odierna del fontaniere del Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti, sig. Meli, in merito ad una fuoriuscita di acqua ad un Km circa dal partitore Sconfitta, è stato effettuato sopralluogo dal quale è emerso la fuoriuscita di acqua dal terreno in corrispondenza della condotta interrata;

Occorre con urgenza procedere allo scavo per mettere in luce la condotta e provvedere a riparare la stessa, nella considerazione che al momento tale condotta rappresenta l'unica fonte di approvvigionamento di acqua potabile per il comune;

In atto questa Stazione appaltante non dispone di contratto di appalto per la manutenzione della rete idrica pubblica per effettuare i lavori necessari, e l'Ufficio manutenzione non dispone di personale e mezzi necessari ad effettuare tempestivamente l'intervento;

Considerato che i lavori sopra descritti rivestono carattere di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010;

Accertata l'impossibilità di risolvere tempestivamente la situazione con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione, al fine di scongiurare nocimento alla salute pubblica, sono state contattate alcune ditte locali, tra le quali quella presente in sede e disponibile ad iniziare i lavori fin da subito è risultata essere la ditta La Rocca Angelo . ;

Dato atto che la ditta ha offerto il ribasso dell'11,00% sui lavori da eseguire;

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione consiliare n.57/2013;

Visto l'art.176 del D.P.R. n.207/2010

ORDINA

All'impresa La Rocca Angelo l'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza per la della condotta idrica in ghisa Ø 350 in c/da Sconfitta;

Si da atto che l'impresa interpellata ha offerto un ribasso medio, sui lavori che verranno eseguiti, dell'11,00%.

I lavori verranno diretti dal tecnico comunale Geom. Biagio Lo Presti che assolverà anche alle funzioni di Responsabile unico del Procedimento e di Responsabile dei Lavori, ai sensi del D.P.R. 207/2010;

Il R.U.P., ai sensi dell'art. 176 del citato D.P.R. 207/2010, dovrà compilare una perizia giustificativa con l'ammontare dei lavori per il successivo impegno di spesa e le approvazioni necessarie, nei termini ivi previsti.

La presente ordinanza viene notificata, con consegna brevi manu, a:

- Titolare dell'impresa La Rocca Angelo., via Antonio Ligabue 45, Città;
 1. Geom. Biagio Lo Presti - U.T.C., Sede;

Il Dirigente U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per
giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE