



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. 70 del 24.01.2017

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 17 del 24/1/2017

Oggetto: servizio di gestione tecnico-operativa e manutenzione delle stazioni di sollevamento, dell'impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana del Comune di Palma di Montechiaro e delle opere complementari - CIG:6614526F84 - Liquidazione fattura alla ditta NURC srl, periodo novembre/dicembre 2016.

Anno 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore ////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n.78 del 16/11/2015 di approvazione bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2015 di approvazione P.E.G.

Vista la determinazione sindacale n.68 del 31/10/2016.

Visto la proposta di seguito riportata

DETERMINA

Di liquidare alla ditta NURC srl la fattura n.209 del 31/12/2016 dell'importo di €.17.599,70 IVA compresa, relativa al servizio di gestione tecnico-operativa e manutenzione delle stazioni di sollevamento, dell'impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana del Comune di Palma di Montechiaro e delle opere complementari, svolto nel periodo novembre/dicembre 2016, con pagamento:

- In quanto a € 15.999,73 alla ditta NURC srl
- In quanto a € 1.599,97 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17 ter del d.P.R. n.633/1972 e successive modifiche e integrazioni;

Dare atto che la somma di €.17.599,70 trova copertura al cap.7188 imp.n.79179;

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, così come indicato dalla ditta con nota prot.34180 del 20/10/2015.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri amministrativi, contabile e fiscali ai sensi del 4° comma, dell'art.184 del D. L.vo 267/00.

Il Capo Settore UTC
ing. Concetta Di Vincenzo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del D.L.vo 267/2000.

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa G. La Gaetana*

Il responsabile del servizio

Premesso che:

con Determinazione del Capo Settore n.116 del 04/03/2016, è stato approvato il preventivo di spesa e il capitolato speciale d'appalto relativo al servizio di *gestione tecnico operativa e manutenzione delle stazioni di sollevamento, dell'impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana di Palma di Montechiaro e delle opere complementari* redatto e visto dall'U.T.C. per l'importo complessivo di €.130.000,00 di cui €.112.778,69 a base d'asta;

con determinazione n.120 del 07/03/2016, si è stabilito di indire per il suddetto servizio pubblico incanto, procedura aperta con le modalità indicate in oggetto, approvando il relativo bando di gara.

a norma dell'art.124 del D.Lgs n.163/2006 è stata data pubblicità alla gara mediante pubblicazione di un avviso di gara sulla G.U.R.S. n.16 del 22/04/2016 e del bando in forma integrale all'Albo Pretorio nonché sul sito del comune;

Considerato che:

in data 12 maggio 2016 e nella successiva seduta del 30 maggio 2016, è stato esperito il pubblico incanto, da parte del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, come risulta dai verbali in pari data;

all'esito della procedura il servizio di che trattasi è stato aggiudicato provvisoriamente alla ditta N.U.R.C. srl che ha offerto il ribasso del 53,5111% ;

con determinazione del Capo Settore n.248 dell'8/7/2016 il servizio è stato aggiudicato definitivamente alla ditta N.U.R.C. srl per l'importo di €.95.998,35, al netto del ribasso 53,5111% costi per il personale compresi oltre I.V.A

in data 10 novembre 2016 è stato stipulato il contratto Rep.27, in corso di registrazione; Atteso che l'art.28 del capitolato speciale d'appalto stabilisce che il pagamento del canone di gestione tecnico operativa e manutenzione degli impianti verrà effettuato bimestralmente su presentazione di regolare fattura e dietro relazione di pagamento da parte del Direttore dell'impianto, previa verifica della piena ottemperanza di quanto previsto nel capitolato;

Visto il nulla osta circa il corretto svolgimento del servizio nel periodo novembre/dicembre 2016, apposto dal Dott.Carlo Lipani sulla relazione della NURC sul servizio svolto, prot.4776; Visto, altresì:

la fattura n°209 del 31/12/2016, trasmessa dalla ditta NURC srl con prot.1823/2016, dell'importo di €.17.599,70 IVA compresa, per il servizio svolto nel periodo novembre/dicembre 2016;

il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola;

PROPONE

Di liquidare alla ditta NURC srl la fattura n.209 del 31/12/2016 dell'importo di €.17.599,70 IVA compresa, relativa al servizio di *gestione tecnico-operativa e manutenzione delle stazioni di sollevamento, dell'impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana del Comune di Palma di Montechiaro e delle opere complementari*, svolto nel periodo novembre/dicembre 2016.

*Il Responsabile del Servizio
arch. Francesco Lo Nobile*

Prot. 1823 del 17/1/2017

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 16069 verso PA

Da: IT07113661214 a: UF099C

Formato: FPA12

Mittente: NURC S.R.L.
 Partita IVA: IT07113661214
 Codice fiscale: 07113661214
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA COMUNALE DELLE MURELLE N. 45 - 80147 -
 NAPOLI (NA) IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: NA
 Numero di iscrizione: 07113661214
 Capitale sociale: 10000,00
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: PALMA DI MONTECHIARO
 COMUNE DI
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00736930843
 Codice Fiscale: 81000070847
 Sede: VIA FIORENTINO N. 89 - 92020 - PALMA DI
 MONTECHIARO (AG) IT

FATTURA NR. 209/PA DEL 31/12/2016

Importo totale documento:

17.599,70 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Servizio di gestione tecnico operativa e manutenzione delle stazioni di sollevamento, dell'impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana del Comune di Palma di Montechiaro e delle opere complementari per anni uno. Contratto n. 27 di rep. del 10.11.2016 CIG 6614526F84 Canone periodo: 01.11.2016-31.12.2016	15999,730000	15.999,73	10,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	15.999,73	1.599,97	Scissione dei pagamenti



Ns. rif. : prot. 4776

Napoli,

c.a. **Dr. Carlo LIPANI**
Direttore Pro Tempore Impianto di Depurazione
Comune di Palma di Montechiaro (AG)
carlip@tiscali.it

e p.c. **Comune di Palma di Montechiaro (AG)**
Ufficio Tecnico Comunale
f.lonobile@comune.palmadimontechiaro.ag.it
g.farraguto@comune.palmadimontechiaro.ag.it

Oggetto: Servizio di gestione tecnico-operativa e manutenzione delle stazioni di sollevamento dell'impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana del Comune di Palma di Montechiaro e delle opere complementari.

Relazione su servizio di gestione tecnico operativa dell'impianto di depurazione e degli impianti di sollevamento (Art 20 del C.S.A.)

Novembre - Dicembre 2016

Introduzione.

L'impianto di depurazione oggetto della presente relazione è quello sito in C.da Cappello nel Comune di Palma di Montechiaro (AG). Esso è stato progettato e realizzato per il trattamento dei reflui civili del comprensorio comunale e prevede per la linea acque un ciclo di trattamento secondario con disinfezione finale, mentre per la linea fanghi un processo di stabilizzazione aerobica dei fanghi prodromica alla successiva fase di disidratazione di tipo naturale per mezzo di aie di essiccamento.

Le strutture che compongono l'insediamento sono:

Linea acque

- scolmatore di piena;
- grigliatura automatizzata;
- dissabbiatura/disoleatura;
- ossidazione biologica con aerazione di tipo superficiale;
- sedimentazione secondaria;
- comparto ricircolo fanghi;
- filtrazione a mezzo disk-filter;
- disinfezione finale mediante ipoclorito di sodio;
- disinfezione finale mediante raggi UV.

Linea fanghi

- comparto estrazione fanghi di supero;
- digestione aerobica con aerazione di tipo superficiale;
- ispessimento di tipo gravimetrico;
- disidratazione naturale a mezzo di aie di essiccamento.

NURC S.r.l.

Sede: Via Comunale delle Murelle n. 45 - 80146 NAPOLI
Tel 081 19101602 Fax 081 0112700 Mob 333 6270994
PEC: nurcsrl@legatnait.it e-mail: inforurc@gmail.com
Codice fiscale e Partita IVA: 07113661214

Gestione dell'impianto

La NURC SRL ha iniziato la gestione dell'impianto di depurazione oggetto della presente relazione a partire dal 01 luglio 2016, giusta contratto Rep. n. 27 del 10.11.2016, per la durata di anni 1 (uno).

La NURC SRL cura tutte le attività necessarie alla corretta gestione e manutenzione del processo depurativo e delle apparecchiature elettromeccaniche dell'impianto di depurazione e degli impianti di sollevamento mediante l'impiego delle seguenti figure professionali così come previsto dall'art. 30 del C.S.A.:

- n.1 operatore chimico;
- n.1 operaio comune;
- n.1 operaio elettromeccanico;
- n.1 operaio elettricista.

Per lo stato di esercizio dei singoli comparti costituenti il ciclo di trattamento nonché degli impianti di sollevamento reflui si rimanda alla Relazione "Stato di Consistenza" trasmessa con nota NURC prot. 4734 del 23.12.2016 quale allegato al Verbale di Consegna degli impianti siglato in data 10.11.2016.

Relativamente all'impianto di depurazione, si segnala che nel periodo oggetto della presente relazione non è stato possibile procedere all'acquisizione dei seguenti dati di esercizio:

- valori di ossigeno e pH;
- quantitativo di energia elettrica consumata;
- ore di funzionamento di ogni equipaggiamento elettromeccanico.

in ragione dell'assenza/avaria dei dispositivi all'uopo occorrenti.

Relativamente ai volumi trattati, a seguito dell'installazione di misuratori di portata in entrata ed in uscita dal ciclo di trattamento, si riportano i seguenti valori:

Periodo	Volumi rilevati da misuratore in entrata [mc]	Volumi rilevati da misuratore in uscita [mc]
01.11.2016 – 30.11.2016	47.437	46.353
01.12.2016 – 31.12.2016	58.073	54.954

Relativamente alle attività di manutenzione ordinaria, si riportano quelle con frequenze più significative regolarmente annotate nelle Schede Registro Giornaliero redatte a cura dell'Operatore Chimico, vistate dal Direttore dell'impianto e custodite presso i locali dell'impianto:

- manutenzione ordinaria a verde dell'impianto di depurazione;
- pulizia giornaliera della griglia del pozzetto di ingresso;
- pulizia giornaliera della griglia automatica e del relativo canale di by-pass;
- controllo stato dei fanghi in ossidazione e nel ricircolo;
- registrazione dei carichi di vaglio e di fanghi prodotti sul registro di carico e scarico rifiuti;
- controlli elettromeccanici sulle varie utenze (controllo assorbimento elettrico, controllo livelli lubrificanti, ingrassaggi vari, serraggi, ecc.);
- manutenzione ordinaria aree a verde delle stazioni di sollevamento denominate Piduzzo 1 (mare) e Piduzzo 2 (terra);

NURC S.r.l.

Sede: Via Comunale delle Murelle n. 45 – 80146 NAPOLI
Tel 081 19101602 Fax 081 0112700 Mob 333 6270994
PEC: nurcsrl@legalmail.it e-mail: infonurc@gmail.com
Codice fiscale e Partita IVA: 07113661214

- controllo periodico del funzionamento delle stazioni di sollevamento;
- pulizia periodica delle griglie manuali a servizio delle stazioni di sollevamento.

Attività di manutenzione ordinaria programmata

Non si segnalano ulteriori attività di manutenzione ordinaria programmata rispetto a quelle eseguite settimanalmente in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 del C.S.A.

Consumo reagenti

- 21.10.2016, fornitura di ipoclorito di sodio per un quantitativo di kg. 1.250 (omessa indicazione nella relazione relativa al bimestre settembre-ottobre 2016).


Attività di manutenzione straordinaria

- 22.11.2016, fermo stazione di sollevamento di Piduzzo 2 (terra) per guasto ad elettropompa (rif. nota Nurc prot. 4637 del 22.11.2016). Immediata riattivazione stazione di sollevamento di Piduzzo 2 (terra) a seguito di intervento di posizionamento di elettropompa di scorta da stazione di sollevamento di Crucilli (rif. nota Nurc prot. 4640 del 22.11.2016). Trasmesso preventivo di riparazione elettropompa (rif. nota Nurc prot. 4671 del 30.11.2016) in attesa di autorizzazione a procedere;
- 07.12.2016, intervento di sostituzione cuscinetti superiore ed inferiore su motori elettrici dei mammut n. 1 e n. 2 ed intervento di ripristino della tramoggia e della bandella di raccolta dei surnatanti asserviti al bacino di sedimentazione n. 2 (rif. nota Nurc prot. 4690 del 07.12.2016);
- 21.12.2016, rifacimento avvolgimento motore elettrico mammut n. 2 (rif. nota Nurc prot. 4730 del 21.12.2016) e sostituzione di n. 3 contattori del quadro elettrico generale per gestione del mammut n.2 (rif. nota Nurc prot. 4699 del 12.12.2016). Smontaggio motoriduttore mammut n.1 (rif. nota Nurc prot. 4730 del 21.12.2016) per eccessiva rumorosità e trasporto in officina specializzata per la definizione degli interventi occorrenti al relativo ripristino funzionale.

Note di rilievo

- 10.11.2016, riscontrato malfunzionamento misuratore di portata in uscita (rif. nota Nurc prot. 4592 del 10.11.2016);
- 10.11.2016, segnalazione afflusso di refluo di tipologia non civile (acque di vegetazione) (rif. nota Nurc prot. n. 4594 del 10.11.2016).

Si rilascia nulla osta circa il corretto svolgimento



Distinti saluti


Via Comunale delle Murelle, 45 - 80146 Napoli
Tel. 081 19101602 Fax 081 0112700
PEC: nurcsl@legalmail.it
E-MAIL: infonurc@gmail.com
P. IVA: 07113661214

NURC S.r.l.

Sede: Via Comunale delle Murelle n. 45 - 80146 NAPOLI
Tel 081 19101602 Fax 081 0112700 Mob 333 6270994
PEC: nurcsl@legalmail.it e-mail: infonurc@gmail.com
Codice fiscale e Partita IVA: 07113661214

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6091260	Data richiesta	15/01/2017	Scadenza validità	15/05/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NURC SRL
Codice fiscale	07113661214
Sede legale	VIA COMUNALE DELLE MURELLE, 45 80146 NAPOLI (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____