



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. 979 del 13.09.2016

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 334 del 12/9/2016

Oggetto: riparazione pompa di sollevamento della stazione Crucilli s. Marina di Palma
Approvazione preventivo- affidamento- CIG: Z491B25816.

Anno 2016

L'anno duemilasedici il giorno dodici del mese di settembre alle ore /////////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/206.

Vista la deliberazione consiliare n.78 del 16/11/2015 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2015 di approvazione PEG provvisorio.

Vista la determinazione commissariale n.4 del 01/02/2016.

Premesso che:

questo comune dispone di un impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana del comune di Palma di Montechiaro e di stazioni di sollevamento che gestisce per la normale manutenzione tramite affidamento alla ditta NURC srl;

per la direzione e supervisione dell'impianto si avvale invece del dott.Carlo Lipani, rappresentante della TER.A. Consulting, che effettua la gestione analitica dell'impianto e verifica che la ditta affidataria della manutenzione rispetti le condizioni e regole previste dal capitolato speciale d'appalto;

a seguito delle verifiche effettuate sulla elettropompa in dotazione della stazione di sollevamento Crucilli a Marina di Palma, è emerso che le stesse non sono funzionanti;

Dato atto dell'urgenza di provvedere è stata contattata per le vie brevi la ditta CM di Cacciatore Michele, che ha provveduto allo smontaggio della pompa e al trasporto della stessa presso la propria officina per individuare il guasto;

Visto il preventivo trasmesso dalla ditta CM di Cacciatore Michele dal quale si evince che per riparare la pompa occorre procedere all'avvolgimento del motore da 37 Kw, alla sostituzione del kit manutenzione (guarnizioni, cuscinetti.), nonché alla tornitura della sede alloggiamento cuscinetti, per poi procedere al rimontaggio della stessa presso la stazione di sollevamento, il tutto per l'importo a corpo di €.3.600,00 oltre IVA;

DETERMINA

Di approvare il preventivo trasmesso dalla ditta CM di Cacciatore Michele per la riparazione delle pompe di sollevamento della stazione di sollevamento Crucilli a Marina di Palma, dell'importo di €3.600,00 oltre IVA, affidando alla stessa la riparazione di che trattasi;

Dare atto che la somma di €4.392,00 trova copertura al cap.10708 imp.n° 40001.

Dare atto che trattasi di spesa necessaria al fine di evitare che siano arrecati danni gravi e certi all'Ente dovuti ai problemi di natura igienico sanitaria che il fermo delle stazioni di sollevamento potrebbero causare;

Di avere verificato ai sensi dell'art.183, comma 6, del T.u.o.e.l. che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di bilancio;

Il Capo Settore U.T.C. ff
ing. Concetta Di Vincenzo

Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del T.u.o.e.l.

Il Capo Settore U.T.C. ff
ing. Concetta Di Vincenzo

Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art.183, comma 6, del T.u.o.e.l.

cont. 163/2000 2. D. 290 267/2000

Il Resp.le Servizi finanziari

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, del T.u.o.e.l.

Il Resp.le Servizi finanziari



Di Cacciatore Michele

ELETTROMECCANICA INDUSTRIALE

Via Regione Siciliana, 60/62 Agrigento.

Tel. e Fax 0922/602039

E-mail: cm.cacciatore@virgilio.it

Partita IVA 01488880848

Comune di Palma di Montoro
Protocollo Generale
TIPO - E

PROT. N. 0030203
del 06/09/2016



Agrigento 05/08/2016

Spett.le

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Oggetto: Preventivo.

In riferimento alla Vs. richiesta verbale ci preghiamo comunicarvi la ns. migliore offerta per i lavori di riparazione pompa Caprari prelevata a Marina di Palma Crucilli portata in NS sede fatto smontaggio e verificato il danno che consiste:

- 1) Avvolgimento motore da 37 KW
- 2) Sostituzione kit manutenzione (tenute meccaniche, guarnizioni e cuscinetti)
- 3) Lavori di tornitura sede alloggio cuscinetti
- 4) Riportarla a Marina di Palma e riposizionarla

Prezzo a corpo € 3600,00 (TREMILASEICENTO/00) + IVA

Sperando che la ns. offerta sia di Vs. convenienza, l'occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
