



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
(Provincia di Agrigento)

Registro Generale

n.933 del 11/08/2017

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 254 del 04/08/2017

Oggetto: *intervento di sostituzione tronchetti di mandata c/o impianti di sollevamento Crocille, Pizuzzo 1 e Piduzzo 2 – CIG: Z681F9F371- Approvazione preventivo e affidamento alla ditta NURC srl*

Anno 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno Quattro del mese di agosto alle ore /////////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione Commissariale n.15/2017 di approvazione bilancio di previsione finanziaria 2017/2019.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.81/2017 di approvazione P.E.G.

Vista la deliberazione commissariale n.14/2017 di approvazione DUP;

Vista la determinazione commissariale n.14 del 1/6/2017.

Premesso che:

questo comune dispone di un impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana del comune di Palma di Montechiaro e di stazioni di sollevamento che gestisce per la normale manutenzione tramite affidamento alla ditta NURC srl;

per la direzione e supervisione dell'impianto si avvale invece del dott. Carlo Lipani, rappresentante della TER.A. Consulting, che effettua la gestione analitica dell'impianto e verifica che la ditta affidataria della manutenzione rispetti le condizioni e regole previste dal capitolato speciale d'appalto;

con verbale del 2 marzo 2016, il Comando Carabinieri Nucleo Operativo Ecologico di Palermo, ha operato il sequestro giudiziario penale del suddetto impianto, nonchè delle n.4 stazioni di sollevamento e di n.2 scarichi di acque reflui urbani all'interno di impluvi naturali;

con verbale del 14/03/2016 è stato notificato il decreto di convalida e decreto di sequestro preventivo dell'impianto è contestualmente restituita la facoltà d'uso del bene in sequestro con le prescrizioni di eseguire entro 30 gg. dall'8/3/2016 gli interventi urgenti e indifferibili sull'impianto per la salvaguardia ambientale, ed entro mesi 6 prorogato di ulteriori mesi 6 e successivi mesi 6 con ordinanze del GIP del 19.09.2016 e 30.03.2017, tutti gli interventi necessari alla messa a norma per l'acquisizione della autorizzazione allo scarico;

Considerato che:

con determinazione n.142 del 23/05/2017, è stato affidato alla ditta NURC srl l'intervento di rinnovo di tutte le tubazioni (piping), tubi guida, saracinesche, linee e quadri elettrici delle pompe sommerse di sollevamento in condizioni di avanzato grado di

corrosione ed obsolescenza strutturale per la completa rifunzionalizzazione delle stazioni di sollevamento Crocilli-Torre.S.Carlo- Piduzzo1 e 2;

che durante il montaggio delle suddette tubazioni nella centrale di sollevamento Crocille si è verificato il cedimento del tronchetto della tubazione di mandata dell'unica pompa spmmeresa installata presente nella soletta in c.a. in ragione dell'avanzato stato di ossidazione, per cui si è reso necessario provvedere alla istallazione provvisoria di una tubazione in ferro grezzo per consentire la riattivazione della stessa pompa;

che a seguito dell'incontro tecnico del 26/05/2017 è stato chiesto alla ditta NURC di redigere un preventivo di spesa per il rifacimento di tutti i tronchetti delle tubazioni di mandata presenti nelle centrali di sollevamento di Crocilli- Piduzzo1 e 2 in considerazione dell'avanzato stato di ossidazione che può compromettere l'utilizzo delle pompe con conseguenti disservizi impiantistici,

con nota prot.21363 del 09/06/2017 la ditta NURC srl, a seguito specifica richiesta della sottoscritta in occasione dell'incontro tecnico del 06/06/2017 in presenza del dott. Lipani, ha trasmesso il definitivo dettaglio tecnico-economico degli interventi occorrenti per un importo complessivo di €22.010,00 oltre IVA;

Atteso che la completa funzionalità delle centrali di sollevamento e dell'impianto di depurazione risultano attualmente sottoposti a sequestro giudiziario penale ed affidati in custodia giudiziale al Capo Settore UTC, con l'obbligo di mettere in atto tutti i provvedimenti necessari al ripristino delle condizioni di efficienza della depurazione e di rispetto della normativa vigente;

Ritenuto urgente ed indispensabile, per quanto sopra rappresentato, mettere in atto i provvedimenti necessari per assicurare le condizioni sotto il profilo della tutela della salute pubblica previste dalla legge e consentire il ripristino funzionale dell'impianto di depurazione;

Dato atto che la caratteristica specifica della fornitura non consente di ricorrere al mercato elettronico;

Visto l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 19 aprile 2016, n.50 che stabilisce: *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;-

Atteso che per la scelta del contraente cui affidare la fornitura di che trattasi, questa amministrazione intende ricorrere all'affidamento diretto di cui all'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016;

il Capitolato speciale d'appalto prevede che i lavori di riparazione straordinaria, che non rientrano in quelli programmati, vengano eseguiti dalla ditta appaltante previa autorizzazione della stazione appaltante;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente autorizzare i suddetti interventi e procedere all'impegno della somma necessaria;

Visto l'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Di approvare il preventivo trasmesso dalla ditta NURC srl relativo all'*intervento di sostituzione dei tronchetti delle tubazioni di mandata presenti nelle solette in c.a. in ragione dell'avanzato stato di ossidazione che può compromettere il relativo utilizzo con conseguenti gravi disservizi impiantistici centrali di sollevamento Crocilli, Pizuzzo 1 e Piduzzo 2* per l'importo di complessive € 22.010,00 oltre IVA, affidando alla stessa l'esecuzione degli interventi.

Dare atto che la somma complessiva di € 26.852,20 trova copertura all'intervento 09042.02.0870 imp.n°82091;

Dare atto che trattasi di spesa necessaria al fine di scongiurare gravi disservizi impiantistici nelle centrali di sollevamento Crocilli, Pizzuzzo 1 e Piduzzo 2 e per ottemperare alle prescrizioni del NOE di Palermo;

Di avere verificato ai sensi dell'art.183, comma 6 del T.u.o.e.l. che, il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di parteggio di bilancio;

f.to Il Capo Settore U.T.C.
ing. Concetta Di Vincenzo

Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del T.u.o.e.l.

f.to Il Capo Settore U.T.C.
(Ing. Concetta Di Vincenzo)

Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art.183, comma 8, del T.u.o.e.l.

F.to Il Capo Settore U.T.C.
(Ing. Concetta Di Vincenzo)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, del T.u.o.e.l.

F.to Il responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
