



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. 339 del 20.03.2017

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 85 del 16/3/2017

Oggetto: manutenzione straordinaria per la riparazione della pompa di sollevamento allocata nella stazione Piduzzo 2 - approvazione preventivo tecnico ed affidamento alla Ditta NURC srl- CIG: ZC01DDC16B .

Anno 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di marzo alle ore /////////////// nella sua stanza

IL DIRIGENTE U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C .83/06

Vista la delibera di C.C. n.18/2017 di approvazione bilancio

Vista la delibera di G.M. n.153/2015 di approvazione PEG provvisorio 2016

Visto la determina commissariale n.1 del 8/3/2017

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento

Visto l'art.36 coma 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016

DETERMINA

Di approvare il preventivo di spesa prot.n° 4998 del 13.03.2017, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione della pompa di sollevamento allocata nella stazione Piduzzo 2, con le caratteristiche di cui all'allegato preventivo, per l'importo complessivo di €.3.843,00 Iva e monadopera inclusa.

Di affidare l'esecuzione, per quanto in premessa specificato, alla Ditta NURC srl, attuale gestore del depuratore e degli impianti di sollevamento.

Di impegnare e imputare, a seguito di costituzione di obbligazione giuridicamente perfezionata nei confronti della NURC srl, per la riparazione di cui sopra, la somma di €.3.843,00 all'intervento 09042.02.0708 del corrente bilancio imp.n° 8102, con esigibilità nell'esercizio 2017;

Dare atto che trattasi di spesa necessaria e urgente al fine di assicurare le condizioni minime di tutela della salute pubblica e per dare esito al provvedimento giurisdizionale delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria con il sequestro dell'impianto.

Di avere verificato ai sensi dell'art.183, comma 8 del T.u.o.e.l. che, il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Dare atto che la presente determinazione è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 6, del T.u.o.e.l.

Capo Settore U.T.C.
ing. Concetta Di Vincenzo

Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art.183, comma 8, del T.u.o.e.l.

*Responsabile del servizio Finanziario
dott. Rosario Zarbo*

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, del T.u.o.e.l.

*Responsabile del servizio Finanziario
dott. Rosario Zarbo*

Previsione cap.10708	69.000,00
impegnato	63.713,80
disponibilità	5.286,20

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

questo Comune dispone di un impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana del comune di Palma di Montechiaro e di stazioni di sollevamento che gestisce per la normale manutenzione tramite affidamento alla ditta NURC srl;

per la direzione e supervisione dell'impianto si avvale invece del dott. Carlo Lipani, rappresentante della TER.A. Consulting, che effettua la gestione analitica dell'impianto e verifica che la ditta affidataria della manutenzione rispetti le condizioni e regole previste dal capitolato speciale d'appalto;

con verbale del 2 marzo 2016, il Comando Carabinieri Nucleo Operativo Ecologico di Palermo, ha operato il sequestro giudiziario penale del suddetto impianto, nonché delle n.4 stazioni di sollevamento e di n.2 scarichi di acque reflui urbani all'interno di impluvi naturali;

con verbale del 14/03/2016 è stato notificato il decreto di convalida e decreto di sequestro preventivo dell'impianto, e, contestualmente, restituita la facoltà d'uso del bene in sequestro con le prescrizioni di eseguire, entro 30 gg dall'8/3/2016, gli interventi urgenti e indifferibili sull'impianto per la salvaguardia ambientale, ed entro mesi 6 prorogato dal GIP con Ordinanza del 19.09.2016, di ulteriori mesi 6, tutti gli interventi necessari alla messa a norma per l'acquisizione della autorizzazione allo scarico; in atto, è in corso una ulteriore richiesta di proroga di mesi 6, inoltrata al GIP con nota racc.A/R prot 8288 del 08.03.2017, il cui esito risulta ancora in corso ;

Considerato che:

Con determinazione U.T.C. n.402 del 18/11/2016, al rientro in servizio dalla malattia, il sottoscritto è stato incaricato a svolgere i compiti di Responsabile del procedimento;

la Ditta NURC srl. con nota prot 4991 del 10.3.2017 ha comunicato che, durante le ordinarie operazioni di conduzione degli impianti di sollevamento, è stato riscontrato il fermo dell'unica pompa di sollevamento presente presso la stazione di sollevamento Piduzzo 2, determinato dal surriscaldamento della stessa per il prolungato esercizio cagionato dal

danneggiamento della porzione di tubazione di mandata, annegata nel cls del manufatto della vasca;

contestualmente ha comunicato il fermo temporaneo degli impianti Piduzzo 1 e Piduzzo 2, assicurando a mezzo dell'intervento dell'autospurgo comunale la gestione delle emergenze nel caso di accumulo di liquami per evitare sversamenti esterni all'impianto..

con successiva nota NURC srl, prot. n° 4998 del 13.03.2017, la ditta ha trasmesso un preventivo tecnico con relativa analisi prezzi, che prevede lo smontaggio dei tubi guida, piede di ancoraggio e tubazione di mandata verticale, le opere murarie necessarie, la rimozione della tubazione danneggiata e la sua sostituzione, rimontaggio piping, per un importo di € 3.150,00 oltre IVA;

Atteso che:

è stato acquisito il parere di congruità sul predetto preventivo, inviato con nota pec prot.9200 del 16.03.2017 dal Dott. Lipani responsabile del processo di depurazione;

per dare seguito alla risoluzione immediata della problematica sopraesposta di fermo impianto, si rende necessario affidare l'incarico alla Ditta NURC attuale gestore dell'impianto;

Ritenuto urgente ed indispensabile, per quanto sopra rappresentato, mettere in atto i provvedimenti necessari per la manutenzione del depuratore per assicurare le condizioni sotto il profilo della tutela della salute pubblica previste dalla legge e consentire il ripristino funzionale dell'impianto;

Visto l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 19 aprile 2016, n.50 che stabilisce: "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";-


per la scelta del contraente cui affidare l'intervento di che trattasi, questa amministrazione intende ricorrere all'affidamento diretto di cui all'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016;

PROPONE

Di approvare il preventivo di spesa prot. n° 4998 del 13.03.2017, relativo ai lavori di riparazione necessari per il ripristino della stazione di sollevamento Piduzzo 2 al fine di assicurare il normale funzionamento dell'impianto di depurazione, con le caratteristiche di cui all'allegato preventivo, per l'importo complessivo di € 3.843,00 IVA e manodopera inclusa.

Di affidare l'esecuzione, per quanto in premessa specificato alla Ditta NURC srl, attuale gestore del Depuratore e degli impianti di sollevamento.

Il RUP
Arch. Francesco Lo Nobile





Vs. Rif.:
Ns. Rif.: 4998

Spett.le **COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**
(Provincia di Agrigento)
PEC: protocollo@comune.palmaidimontechiaro.legalmail.it
c.a. UTC - Arch. Francesco Lo Nobile

Raccomandata a mezzo PEC

e p.c. **Dr. Carlo Lipani**
PEC: ter.aconsultingsrl@pec.it
email: carlip@tiscali.it

Napoli, lì 13.03.2017

OGGETTO: Servizio di gestione tecnico-operativa e manutenzione delle stazioni di sollevamento, dell'impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana del Comune di Palma di Montechiaro e delle opere complementari

Con riferimento al servizio in oggetto indicato, facendo seguito a precedente nota prot. 4991 del 10.03.17 circa il danneggiamento della porzione di tubazione di mandata, annegata nel cls del manufatto della vasca, a servizio dell'unica elettropompa attualmente installata con conseguente fermo di esercizio della stazione di sollevamento in loc. Piduzzo 2, a seguito di verifiche tecniche occorre procedere a:

- smontaggio tubi guida, piede di ancoraggio e tubazione di mandata verticale;
- scavo in struttura in cls in corrispondenza della tubazione interessata;
- rimozione tubazione danneggiata e sostituzione con elemento analogo completo di flange a saldare;
- rimontaggio piping;
- ripristino opere murarie;

per un preventivo di spesa, comprensivo degli oneri di assistenza tecnica da parte di personale della scrivente anche per le operazioni di svuotamento a/m Vs. autospurgo attualmente in corso c/o stazione di sollevamento in loc. Piduzzo 1 e da consuntivare ad avvenuta ultimazione delle lavorazioni, ammonta a **€ 3.150,00 oltre IVA** come da analisi prezzi di seguito riportata.

NURC S.r.l.

Sede: Via Comunale delle Murelle n. 45 – 80146 NAPOLI
Tel 081 19101602 Fax 081 0112700 Mob 333 6270994
PEC: nurcsrl@legalmail.it e-mail: infonurc@gmail.com
Codice fiscale e Partita IVA: 07113661214

ENTE APPALTANTE:	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO (AG)				
Lavori di:	Servizio di gestione tecnico operativa e manutentiva dell'impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana del Comune di Palma di Montechiaro				
Impianto di:	sollevamento in loc. Piduzzo 2				
Descrizione Sommaria intervento:	Interventi di sostituzione tubazione mandata in struttura cls				
ANALISI DEI COSTI	Unità	U.M.	Quantità	Costo unitario	Prodotti
A) Mano d'opera					
Assistenza tecnica, coordinamento lavori, supporto per prove di funzionamento, collaudo finale, assistenza operazioni svuotamento vasca con spurgo comunale (ore eccedenti turno di presidio):					
a) Operatore specializzato (Liv. 4B FISE - Igiene Ambiente)	1	ora	14,00	€ 21,16	€ 296,24
				Sommano	€ 296,24
B) Lavorazioni (c/o Ditta Esterna)					
Sostituzione tubazione presente in struttura in cls previo smontaggio tubazione di mandata verticale, tubi guida, demolizione e successivo ripristino opere murarie	1	a corpo	1,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
				Sommano	€ 2.200,00
C) Noli					
-	1	a corpo	1,00	€ -	€ -
				Sommano	€ -
				SOMMANO (A+B+C)	€ 2.496,24
				Spese generali	15,00% € 374,44
				Sommano	€ 2.870,68
				Utile dell'impresa	10,00% € 287,07
				Sommano	€ 3.157,74
				TOTALE COMPLESSIVO NETTO	€ 3.157,74
PREZZO COMPLESSIVO DI APPLICAZIONE IN CIFRA TONDA					€ 3.150,00

Per quanto sopra si resta in attesa di Vs. urgenti formali disposizioni autorizzative onde consentire la cantierizzazione delle lavorazioni descritte.

Distinti Saluti
NURC Srl



NURC S.r.l.

Sede: Via Comunale delle Murelle n. 45 – 80146 NAPOLI

Tel 081 19101602 Fax 081 0112700 Mob 333 6270994

PEC: nurcsrl@legalmail.it e-mail: info@nurc@gmail.com

Codice fiscale e Partita IVA: 07113661214



Vs. Rif.:
Ns. Rif.: 4991

Spett.le **COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**
(Provincia di Agrigento)
PEC: protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it
c.a. **UTC - Arch. Francesco Lo Nobile**

Raccomandata a mezzo PEC

e p.c. **Dr. Carlo Lipani**
PEC: ter.aconsulting srl@pec.it
email: carlip@tiscali.it

Napoli, lì 10.03.2017

OGGETTO: Servizio di gestione tecnico-operativa e manutenzione delle stazioni di sollevamento, dell'impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana del Comune di Palma di Montechiaro e delle opere complementari

Con riferimento al servizio in oggetto indicato così come già anticipato per le vie brevi, si comunica che in data odierna, durante le ordinarie operazione di conduzione degli impianti di sollevamento, il personale addetto ha riscontrato il fermo dell'unica elettropompa presente, rispetto alle n.3 macchine progettualmente previste, presso la stazione di sollevamento denominata Piduzzo 2.

A seguito delle verifiche tecniche effettuate, anche a mezzo del personale elettromeccanico specializzato della scrivente, l'apparecchiatura è risultata essere funzionante, al tempo stesso è stato constatato che il fermo di esercizio è stato determinato dall'eccessivo riscaldamento della stessa per prolungato esercizio cagionato dal danneggiamento di porzione della tubazione di mandata, annegata nel cls del manufatto della vasca, che comportava conseguentemente il ritorno in vasca della portata sollevata.

Lo stato di ammaloramento delle restanti tubazioni di mandata, più volte segnalato dalla scrivente società (vedi Note prot. 2824 del 09.07.2015, prot. 3079 del 25.09.2015, prot. 3090 del 28.09.2015, prot. 3189 del 26.10.2015 nonché lo Stato di consistenza impiantistica trasmesso con Nota prot. 4734 del 23.12.2016) ha escluso l'eventuale possibilità di impiego di altra postazione onde consentire la riattivazione dell'impianto mediante la messa in marcia dell'unica elettropompa installata.

Quanto prima si provvederà a trasmettere preventivo di spesa degli interventi occorrenti alla risoluzione della problematica in argomento.

Nelle more di ciò, onde consentire l'esecuzione di tutte le attività occorrenti sono stati temporaneamente disattivati, come già anticipato per le vie brevi, gli impianti in loc. Piduzzo 1 e Piduzzo 2.

NURC S.r.l.

Sede: Via Comunale delle Murelle n. 45 - 80146 NAPOLI
Tel 081 19101602 Fax 081 0112700 Mob 333 6270994
PEC: nurcsrl@legalmail.it e-mail: infonurc@gmail.com
Codice fiscale e Partita IVA: 07113661214



Per tal motivo la scrivente chiede a codesta Spett. Amministrazione Comunale, ovvero a quanti in indirizzo, di attivarsi, ognuno per le proprie competenze, per la gestione di eventuali emergenze che potrebbero scaturire dall'accumulo dei liquami nella vasca della stazione di sollevamento Piduzzo 1, ricorrendo all'utilizzo del mezzo spurgo di proprietà comunale, ogni volta che sarà necessario e fino all'ultimazione dell'intervento di riparazione della tubazione della stazione di sollevamento di Piduzzo 2; quest'ultimo verterà costantemente supportato nelle operazioni dal personale tecnico della scrivente il cui onere sarà successivamente consuntivato ad avvenuta ultimazione degli interventi necessari.

Si invita altresì, se ritenuto opportuno a voler notiziare gli Enti di Controllo circa la problematica in essere.

Distinti Saluti
NURC S.r.l.

NURC S.r.l.

Sede: Via Comunale delle Murelle n. 45 – 80146 NAPOLI
Tel 081 19101602 Fax 081 0112700 Mob 333 6270994
PEC: nurcsr@legalmail.it e-mail: infonurc@gmail.com
Codice fiscale e Partita IVA: 07113661214

Con la presente si rilascia parere di congruit  diel preventivo di cui alla Nota n : 4998 del 13 03 17
Cordiali Saluti
Dr Carlo lipani

Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Privacy Information - This message, for the D. Lgs n. 196/2003 (Privacy Code), may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.

Da : "NURC SRL" nurcsr@legalmail.it

A : protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it

Cc : ter.aconsultingsrl@pec.it

Data : Mon, 13 Mar 2017 12:56:31 +0100

Oggetto : Nota NURC 4998 Palma di Montechiaro preventivo tubazione Piduzzo 2 del 13.03.2017

> Si trasmette in allegato alla presente quanto in oggetto indicato.

>

>

> Distinti saluti

> Nurc Srl

> Via Comunale Delle Murelle n. 45

> 80146 Napoli

> e-mail: infonurc@gmail.com

> PEC: nurcsr@legalmail.it

> Mob.: 333.6270994

> Tel: 081.19101602

> Fax: 081.0112700

> Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail

> Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute

> in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del

> destinatario. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento

> trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario  

> proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n.

> 196/2003. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per

> errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a

> terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

> Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed

> that this message contains confidential information intended only for

> the use of the addressee. Any use, dissemination, forwarding, printing

> or copying of this e

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
